

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можайский, д.6, тел.56-19-17, факс 56-21-49, vcpjg@mail.mchs.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(305000, г. Курск, ул. Челюскинцев, 28 А, тел. 70-02-60, факс 70-02-60)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г. КУРСКУ и КУРСКОМУ РАЙОНУ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

305022, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 81 тел/факс 78-77-21

Предписание N 5/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

«Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Курска по пожарному надзору № 5 от «25» декабря 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

(наименование органа ГПН)

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

и период с 11 ч. 00 мин. «15» января 2019 года по 12 ч. 00 мин. «04» февраля 2019 года

проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором г. Курска и Курского района по пожарному надзору Алехиным

(фамилия, имя, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Вадимом Александровичем

проведшего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского» Рукиной Н.В., заместителем директора по АХР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского» Севостьяновым С.М., преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского» Заниным В.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (полностью) о выполнении и (указывается с только выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского» на 1-ом, 2-ом, 3-ем этажах звуковые сигналы СОУЭ обеспечить уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях здания.	п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	15.09.2019г	
2.	В здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского» дымовые пожарные извещатели привести в исправном (рабочеспособное) состояние.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	15.09.2019г	

3.	В здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского» формирование АУПС сигналов управления СОУЭ 3-го типа при срабатывании двух пожарных извещателей в защищаемых помещениях установить не менее трех пожарных извещателей.	п. 13.3* НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	15.09.2019г	
4.	В здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского» обеспечить наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа на первом и третьем этажах исключающей от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 3.3 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	15.09.2019г	
5.	В здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского» на втором этаже световой оповещатель «Выход» привести в работоспособное состояние.	п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	15.09.2019г	
6.	Организовать проведение проверки работоспособности наружного противопожарного водоснабжения.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	15.09.2019г	
7.	Выводы на кровлю выполнить через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 x 0,8 м.	п. 2.10 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; 7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.09.2019г	
8.	Самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, зафиксированы в открытом положении.	п. 36 «г» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	15.09.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Курска и Курского района
(должность, фамилия, инициалы государственного
по пожарному надзору Алехин В.А.

инспектора по пожарному надзору)
«04» февраля 2019 года



Предписание для исполнения получила:

8
(подпись)

директор МБОУ «СОШ № 8»
(должность, фамилия, инициалы)
Н.В. Руднев

«4» февраля 2019 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 51-00-22
(по вопросам правонарушений государственных инспекторов и консультаций)